



GAS PLUS SALSO S.r.l

MODALITA' PER LA VERIFICA DEL GRUPPO DI MISURA GAS METANO

L'attività di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale risulta soggetta a regole che l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) ha definito, con le proprie deliberazioni 168/04 (art. 43) e 120/08 (art. 41), ad espressa tutela dei consumatori.

La verifica del gruppo di misura del gas (contatore) è essenzialmente finalizzata ad accertare gli eventuali errori nella misura in rapporto ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente.

Il cliente che intende richiedere una verifica del gruppo di misura assegnato alla propria utenza deve farne espressa domanda esclusivamente all'azienda di vendita del gas con la quale è contrattualmente legato; i relativi recapiti sono normalmente riportati sulle bollette di consumo del gas.

La ns. Società, in qualità di distributore locale, provvede alla esecuzione - esclusivamente in presenza del cliente finale o di persona maggiorenne da questi all'uopo incaricata – dei necessari interventi tecnici che, nel rispetto delle regole emanate dall'AEEG e delle norme di riferimento, comprendono:

- l'accesso al luogo di installazione del gruppo di misura;
- la rimozione del contatore da sottoporre a verifica ed il suo imballo in plico sigillato;
- la contestuale installazione di nuovo contatore di classe identica a quella del contatore da verificare;
- la verbalizzazione delle operazioni eseguite;
- l'invio presso laboratorio del contatore da verificare e la notifica all'azienda di vendita della data di esecuzione della prova alla quale il cliente potrà presenziare;
- a verifica completata con il rilascio del referto del laboratorio qualificato, l'invio del relativo resoconto.

Nel caso in cui la verifica conduca all'accertamento di errori nella misura NON superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente, la nostra Società addebita il corrispettivo di € 5,00 + IVA.

Nel caso in cui, invece, la verifica conduca all'accertamento di errori nella misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente, la nostra Società non addebita alcun corrispettivo per la verifica eseguita e provvede alla ricostruzione dei consumi secondo le modalità previste dalla regolamentazione AEEG, con conseguente conguaglio in più o in meno, in funzione degli scostamenti rilevati.